

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

MANEJADORAS DE
AIRE

Pis o	Desig.	Servicio	Circuito	Cauda l de Aire (l/s)	Serpentina de Refrigeracion						Serpentina de Calefaccion				Resist · Elect. (Kw)	Humidif · (Kg/h)	Observaciones
					Cap. Tot (Kw)	Cap. Sens · (Kw)	TEAB S (°C)	TEB H (°C)	Temp · Ent. (°C)	Salto Term · (°C)	Cap. Calef · (Kw)	TEB S (°C)	Temp · Ent. (°C)	Salto Term · (°C)			
PB	UTA-01	Administracion	Manejadoras	1632	36,6	28,7	27,6	19,0	7,0	5,0	11,9	17,4	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-02	Anatomia Patologica	Manejadoras	734	17,5	13,7	28,8	19,6	7,0	5,0	6,5	16,6	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-03	Autopsias	Manejadoras	313	14,1	8,5	34,8	23,9	7,0	5,0	8,1	0,9	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-04	Circ. Tecnica 1	Manejadoras	536	10,8	8,8	27,2	18,8	7,0	5,0	4,5	18,3	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-05	Circ. Tecnica 2	Manejadoras	536	10,9	8,9	27,2	18,8	7,0	5,0	4,4	18,3	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-06	Comunicación	Manejadoras	730	16,2	12,7	27,5	19,0	7,0	5,0	5,5	17,4	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-07	Consultorios Externos	Manejadoras	901	26,3	18,7	30,1	20,7	7,0	5,0	10,5	12,8	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-08	Consultorios Internos	Manejadoras	856	21,6	16,0	28,4	19,7	7,0	5,0	7,7	15,7	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-09.1	Direccion	Manejadoras	1350	32,2	26,4	28,0	19,5	7,0	5,0	7,9	16,7	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-09.2	Direccion	Manejadoras	1492	34,7	26,6	27,8	19,2	7,0	5,0	13,1	16,8	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-10	Emergencia Adulto	Manejadoras	1105	32,0	22,7	29,2	20,0	7,0	5,0	12,0	14,3	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PB	UTA-11	Emergencia Pediatria	Manejadoras	1250	37,1	30,3	29,6	20,6	7,0	5,0	12,3	12,7	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PB	UTA-12	Extracciones	Manejadoras	856	20,8	15,4	28,1	19,6	7,0	5,0	7,4	16,1	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-13	Hall 1	Manejadoras	5450	87,8	65,0	27,1	19,0	7,0	5,0	27,0	18,9	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-14	Hall 2	Manejadoras	6167	97,7	75,1	27,2	18,6	7,0	5,0	28,7	19,1	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-15	Hall Admision	Manejadoras	8462	109,3	98,4	27,2	18,6	7,0	5,0	38,3	19,1	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-16	Imágenes	Manejadoras	2685	51,6	43,6	25,6	17,4	7,0	5,0	7,5	19,4	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PB	UTA-17	Informacion	Manejadoras	924	19,5	15,7	27,5	18,9	7,0	5,0	6,1	18,1	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-18	Neo Lactario	Manejadoras	600	14,0	10,5	28,0	19,5	7,0	5,0	5,9	16,2	80,0	10,0	-	-	-

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PB	UTA-19	Neo Medicos	Manejadoras	567	12,8	9,8	27,5	19,2	7,0	5,0	4,7	17,1	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-20	Neonatalogia	Manejadoras	775	20,6	15,5	28,4	19,2	7,0	5,0	5,3	16,1	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PB	UTA-21	Observacion Adultos	Manejadoras	640	19,2	16,0	30,5	20,7	7,0	5,0	8,3	13,1	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-22	Observacion Pediatria	Manejadoras	828	20,1	15,6	28,7	19,5	7,0	5,0	7,4	16,6	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-23	Obstetricia	Manejadoras	449	11,1	8,4	28,0	19,2	7,0	5,0	3,9	16,4	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PB	UTA-24	Obstetricia 2	Manejadoras	828	21,3	16,0	28,5	19,4	7,0	5,0	7,9	15,9	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PB	UTA-25	Paso	Manejadoras	1400	32,2	25,2	28,2	19,4	7,0	5,0	11,6	17,1	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-26	Sociales	Manejadoras	882	22,8	16,8	28,8	19,9	7,0	5,0	8,0	15,4	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-27	Tomografia	Manejadoras	540	10,7	9,1	26,3	17,7	7,0	5,0	1,3	19,5	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PB	UTA-28/29	Trat. Fisicos / Consult. / Gimnasio	Manejadoras	949	29,6	20,2	29,9	20,7	7,0	5,0	11,1	12,3	80,0	10,0	-	-	-
PB	UTA-30	UPS	Server	1440	21,7	21,0	25,3	17,1	7,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-
PB	UTA-31	Server	Server	830	15,3	13,0	26,1	17,8	7,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-
PB	UTA-32	Monitoreo	Server	656	12,8	10,7	26,7	18,3	7,0	5,0	-	-	-	-	3,0	-	-
PA	UTA-33	Apoyo Internacion 1	Manejadoras	243	8,4	5,7	33,0	22,2	7,0	5,0	5,0	8,4	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-34	Apoyo Internacion 2	Manejadoras	226	8,1	5,5	33,7	22,5	7,0	5,0	4,9	7,3	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-35	Esterilizacion	Manejadoras	2131	52,1	42,4	28,2	18,5	7,0	5,0	10,5	18,1	80,0	10,0	-	-	Cab. Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PA	UTA-36	Circulacion 1	Manejadoras	507	11,3	9,4	28,8	19,2	7,0	5,0	4,1	18,3	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-37	Circulacion 2	Manejadoras	849	19,6	16,4	29,1	19,2	7,0	5,0	6,9	18,3	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-38/40	Circulacion Internacion / Of. Enferm.	Manejadoras	781	20,4	15,3	29,4	20,0	7,0	5,0	7,8	15,9	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-39/41	Circulacion Internacion / Of. Enferm.	Manejadoras	781	20,4	15,3	29,4	20,0	7,0	5,0	7,8	15,9	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-42	Oficina Neonatalogia	Manejadoras	719	18,3	13,6	28,8	19,8	7,0	5,0	6,6	15,9	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-43	Nursery	Manejadoras	197	4,8	3,8	29,1	19,6	7,0	5,0	1,8	16,9	80,0	10,0	-	-	-

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PA	UTA-44	Hall 3	Manejadoras	1484	43,2	31,6	30,5	20,5	7,0	5,0	17,6	14,4	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-45	Sala de Medicos	Manejadoras	732	18,5	13,8	28,6	19,7	7,0	5,0	6,6	16,0	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-46	Sala Entrenamiento	Manejadoras	322	7,6	5,9	28,2	19,3	7,0	5,0	2,2	17,1	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-47	Hall 2	Manejadoras	1365	39,3	28,8	30,3	20,5	7,0	5,0	16,2	14,6	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-48	Aula 1	Manejadoras	605	21,4	13,7	31,8	22,3	7,0	5,0	10,8	7,7	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-49	Aula 2	Manejadoras	642	21,5	13,7	31,1	22,1	7,0	5,0	11,2	8,5	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-50	Aula 3	Manejadoras	594	21,0	13,1	31,5	22,3	7,0	5,0	10,8	7,4	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-51	Hemoterapia	Manejadoras	975	26,6	19,3	28,4	19,6	7,0	5,0	8,9	15,1	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-52	Laboratorio 1	Manejadoras	1991	32,9	31,6	25,2	16,5	7,0	5,0	12,0	19,5	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-53	Laboratorio 2	Manejadoras	308	7,0	5,7	29,3	19,8	7,0	5,0	3,0	17,5	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-54	Laboratorio 3	Manejadoras	3065	52,5	49,5	25,2	16,5	7,0	5,0	12,0	19,5	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-55	Laboratorio 4	Manejadoras	164	3,9	3,2	28,8	19,0	7,0	5,0	1,2	17,9	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-56	Hall 1	Manejadoras	892	24,6	18,2	30,3	20,6	7,0	5,0	10,6	14,7	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-57	Biblioteca / Oratorio	Manejadoras	1013	25,6	18,8	28,7	19,9	7,0	5,0	9,3	15,6	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-58	Laboratorio Toxico	Manejadoras	1224	27,9	23,2	27,9	18,4	7,0	5,0	6,4	18,6	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-59	Unidad Trat. Intermedios 1	Manejadoras	1500	30,5	26,5	29,7	19,7	7,0	5,0	13,3	15,9	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-60	Unidad Trat. Intermedios 2	Manejadoras	1400	36,6	28,4	29,1	19,3	7,0	5,0	11,9	16,8	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-61	Dependencias Auxiliares	Manejadoras	1641	54,5	38,3	32,8	21,9	7,0	5,0	30,1	9,5	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-62	Espera	Manejadoras	1151	34,0	24,3	30,7	20,8	7,0	5,0	14,2	13,9	80,0	10,0	-	-	-
PA	UTA-63	Recuperacion 1	Quirofanos	913	25,1	19,1	29,7	19,8	7,0	5,0	8,1	16,1	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-64	Recuperacion 2	Quirofanos	860	22,8	17,6	29,4	19,4	7,0	5,0	6,6	17,1	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	UTA-65	Quirofano 1	Quirofanos	960	24,3	18,2	27,3	18,6	7,0	5,0	-	-	-	-	6,5	1,80	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA (DP: 100mmca) / FRIO SOLO - 100%TAE - Vent.Ret + Humidif.
PA	UTA-66	Quirofano 2	Quirofanos	960	24,3	18,2	27,3	18,6	7,0	5,0	-	-	-	-	6,5	1,80	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA (DP: 100mmca) / FRIO

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

																	SOLO - 100%TAE - Vent.Ret + Humidif.
PA	UTA-67	Quirofano 3	Quirofanos	960	24,3	18,2	27,3	18,6	7,0	5,0	-	-	-	-	6,5	1,80	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA (DP: 100mmca) / FRIO SOLO - 100%TAE - Vent.Ret + Humidif.
PA	UTA-68	Quirofano 4	Quirofanos	960	24,3	18,2	27,3	18,6	7,0	5,0	-	-	-	-	6,5	1,80	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA (DP: 100mmca) / FRIO SOLO - 100%TAE - Vent.Ret + Humidif.
PA	UTA-69	Quirofano 5	Quirofanos	960	24,3	18,2	27,3	18,6	7,0	5,0	-	-	-	-	6,5	1,80	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA (DP: 100mmca) / FRIO SOLO - 100%TAE - Vent.Ret + Humidif.
PA	UTA-70	Quirofano 6	Quirofanos	960	24,3	18,2	27,3	18,6	7,0	5,0	-	-	-	-	6,5	1,80	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA (DP: 100mmca) / FRIO SOLO - 100%TAE - Vent.Ret + Humidif.
PA	UTA-71	UTI	Manejadoras	1975	49,3	39,3	29,2	19,3	7,0	5,0	13,5	17,8	80,0	10,0	-	-	Cabina Filtrado G4+F5 / F9
PA	FC-24	Procesamiento de Ropa	Manejadoras	8381	119,0	116,0	25,2	17,4	7,0	5,0	8,9	21,8	80,0	10,0	-	-	-

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

FAN COIL

Piso	Desig.	Servicio	Circuito	Cap. Tot (Kw)	Cap. Sens. (Kw)	Cap. Calef. (Kw)	Observaciones
PB	FC-01	Guardia Adulto	Manejadoras	6,0	4,7	3,4	-
PB	FC-02	Guardia Pediatría	Manejadoras	6,0	4,7	3,4	-
PB	FC-03	Neo Aislado	Manejadoras	5,6	4,4	7,8	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB	FC-04	Trat. Esp. Pediatría	Manejadoras	10,3	7,0	8,8	Cab.Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB	FC-05	Trat. Esp. Adultos	Manejadoras	15,7	10,8	11,4	Cab. Filtrado G4+F5 / F9 + HEPA
PB	FC-06	Lab.Limp. EO-015	Manejadoras	1,5	1,3	0,7	-
PB	FC-07	Lab.Usado EO-016	Manejadoras	6,4	5,0	7,9	-
PB	FC-08	Oficina EO-000	Manejadoras	1,9	1,6	1,5	-
PB	FC-09	Oficina EO-004	Manejadoras	1,5	1,2	1,1	-
PB	FC-10	Oficina EO-003	Manejadoras	1,4	1,1	1,0	-
PB	FC-11	Oficina EO-026	Manejadoras	1,1	0,8	0,7	-
PB	FC-12	Pañol Herramientas EO-058	Manejadoras	1,8	1,5	1,7	-
PB	FC-13	Oficina EO-057	Manejadoras	1,9	1,6	1,3	-
PB	FC-14	Secretaria EO-059	Manejadoras	1,9	1,6	1,3	-
PB	FC-15	Oficina EO-068	Manejadoras	3,6	2,8	2,7	-
PB	FC-16	Habitación EO-065	Manejadoras	1,5	1,2	1,4	-
PB	FC-17	Secretaria del sector EO-079	Manejadoras	2,9	2,2	1,4	-
PB	FC-18	Circulación Técnica EO-083 (1)	Manejadoras	15,2	12,8	12,1	-
PB	FC-19	Circulación Técnica EO-083 (2)	Manejadoras	13,5	11,3	10,8	-
PA	FC-20	Comedor Personal EO-011	Manejadoras	16,8	11,6	11,5	-
PA	FC-21	Preparado Med. y envasado EO-044	Manejadoras	1,9	1,6	1,7	-
PA	FC-22	Oficina EO-045	Manejadoras	2,1	1,8	1,4	-

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PA	FC-23	Secretaria EO-046	Manejadoras	1,3	1,0	1,0	-
PA	FC-25	Oficina EO-031	Manejadoras	2,3	2,0	1,7	-
PA	FC-26	Taller costura EO-032	Manejadoras	2,7	2,0	1,7	-
PA	FC-27	Deposito ropa limpia EO-033	Manejadoras	4,6	3,5	3,4	-
PA	FC-28	Recep.y clasif. ropa usada EO-037	Manejadoras	7,6	4,8	6,9	-
PA	FC-29	Oficina EO-048	Manejadoras	1,8	1,4	1,3	-
PA	FC-30	Oficina EO-050	Manejadoras	2,0	1,7	1,6	-
PA	FC-32 a 61	Habitaciones NO (Cant: 30)	Habitaciones	2,3	1,9	2,1	-
PA	FC-62 a 91	Habitaciones Centrales (Cant: 30)	Habitaciones	2,3	1,9	2,1	-
PA	FC-92	UTI Aislados	Manejadoras	6,4	5,2	9,3	-
PA	FC-93	UTI Aislados 2	Manejadoras	6,6	5,0	9,4	-

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

CENTRALES FRIO Y CALOR

Piso	Desig.	Servicio	Cap. Frio (Kw)	caudal AF (m³/h)	TSal (°C)	DTAF (°C)	Cap. Calef. (Kcal/h)	caudal AC (m³/h)	TSal (°C)	DTAF (°C)	DP (mca)	Observaciones
AZ	ME-01	Maq.Enf. Cond. Aire comp. Scroll	738	127	6,5	5,0	-	-	-	-	5,5	-
AZ	ME-02	Maq.Enf. Cond. Aire comp. Scroll	738	127	6,5	5,0	-	-	-	-	5,5	-
AZ	ME-03	Maq.Enf. Cond. Aire comp. Scroll	738	127	6,5	5,0	-	-	-	-	5,5	-
AZ	ME-04	Maq.Enf. Cond. Aire comp. Scroll	738	127	6,5	5,0	-	-	-	-	5,5	-
AZ	C-01	Caldera generadora de agua caliente	-	-	-	-	900.000	90,0	80,0	10,0	-	Gas Natural - Pres 20 g/cm²
AZ	C-02	Caldera generadora de agua caliente	-	-	-	-	900.000	90,0	80,0	10,0	-	Gas Natural - Pres 20 g/cm²
AZ	BPAF-01	Bomba Centrifuga Circ. Agua fría Primaria	-	127	-	-	-	-	-	-	15,0	-
AZ	BPAF-02	Bomba Centrifuga Circ. Agua fría Primaria	-	127	-	-	-	-	-	-	15,0	-
AZ	BPAF-03	Bomba Centrifuga Circ. Agua fría Primaria	-	127	-	-	-	-	-	-	15,0	-
AZ	BPAF-04	Bomba Centrifuga Circ. Agua fría Primaria	-	127	-	-	-	-	-	-	15,0	-
AZ	BPAF-05	Bomba Centrifuga Circ. Agua fría Primaria ®	-	127	-	-	-	-	-	-	15,0	-
AZ	BSAF-01	Bomba Centrifuga Agua fría Sec. Circ. Server	-	10	-	-	-	-	-	-	25,0	
AZ	BSAF-02	Bomba Centrifuga Agua fría Sec. Circ. Server ®	-	10	-	-	-	-	-	-	25,0	
AZ	BSAF-03	Bomba Cent.Agua fría Sec. Circ. Habit.	-	30	-	-	-	-	-	-	35,0	
AZ	BSAF-04	Bomba Cent.Agua fría Sec. Circ. Habit. ®	-	30	-	-	-	-	-	-	35,0	
AZ	BSAF-05	Bomba Cent.Agua fría Sec. Circ. Quirófano	-	35	-	-	-	-	-	-	25,0	
AZ	BSAF-06	Bomba Cent.Agua fría Sec. Circ. Quirófano ®	-	35	-	-	-	-	-	-	25,0	
AZ	BSAF-07	Bomba Cent.Agua fría Sec. Circ. Manejadoras	-	330	-	-	-	-	-	-	50,0	
AZ	BSAF-08	Bomba Cent.Agua fría Sec. Circ. Manejadoras ®	-	330	-	-	-	-	-	-	50,0	

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

AZ	BPAC-01	Bomba Centrifuga Circ. Agua Caliente Primaria	-	-	-	-	-	90,0	-	-	15,0	-
AZ	BPAC-02	Bomba Centrifuga Circ. Agua Caliente Primaria ®	-	-	-	-	-	90,0	-	-	15,0	-
AZ	BSAC-01	Bomba Cent.Agua Caliente Sec. Circ. Habit.	-	-	-	-	-	15,0	-	-	35,0	
AZ	BSAC-02	Bomba Cent.Agua Caliente Sec. Circ. Habit. ®	-	-	-	-	-	15,0	-	-	35,0	
AZ	BSAC-03	Bomba Cent.Agua Caliente Sec. Circ. Manej.	-	-	-	-	-	65,0	-	-	50,0	
AZ	BSAC-04	Bomba Cent.Agua Caliente Sec. Circ. Manej. ®	-	-	-	-	-	65,0	-	-	50,0	
AZ	BSAC-05	Bomba Cent.Agua Caliente Sec. Circ. Quirof.	-	-	-	-	-	5,0	-	-	25,0	
AZ	BSAC-06	Bomba Cent.Agua Caliente Sec. Circ. Quirof. ®	-	-	-	-	-	5,0	-	-	25,0	

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

EQUIPO ROOF TOP

Piso	Desig.	Servicio	Caudal de Aire (l/s)	Cap. Tot (Kw)	Cap. Sens. (Kw)	TEABS (°C)	TEBH (°C)	Cap. Calef. (Kw)	TEBS (°C)	Resist. Elect. (Kw)	Obs.
AZ	RT-01	Equipo Roof Top Frio calor por bomba	960	30,0	20,2	31,2	21,7	18,0	8,8	18,0	-

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

VENTILACION MECANICA

Piso	Desig.	Servicio	Tipo	Sup (m²)	Alt (m)	Vol (m³)	Renov./h	Caudal (m³/h)	DP (mmca)	Observaciones
VENTILADORES DE EXTRACCION										
PB	VE-01	Sanitarios Alimentacion EO-055	In-Line	4	3	12	15	180	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-02	Sanitarios Alimentacion EO-056	In-Line	4	3	12	15	180	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-03	Vestuarios EO-018/019	Centrifugo	8	3	24	15	360	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-04	Campana cocina	Centrifugo	-	-	-	-	13608	80	Ubicación: Azotea
PB	VE-05	Sanitario Abatecimiento	In-Line	3	3	9	15	135	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-06	Dep. Abastecimiento	Centrifugo	80	3	240	3	720	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-07	Dep. talleres EO-053/058	Centrifugo	168	3	504	3	1512	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-07.1	Depositos Limpieza	Centrifugo	65	3	195	3	585	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-08	Sanitarios talleres EO-055	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-09	Sanitarios talleres EO-056	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-10	Sanitarios Transp. EO-066	In-Line	4	3	12	15	180	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PB	VE-11	Laboratorio Anatomia Patologica	Centrifugo	21	3	63	10	630	65	Ubicación: Azotea - Cab. Filt. G4+F5 / F9
PB	VE-12	Deposito de Cadaveres	Centrifugo	44	3	132	8	1082	65	Ubicación: Azotea - Cab. Filt. G4+F5 / F9
PB	VE-13	Vestuarios autopsia EO-076/080	Centrifugo	16	3	48	10	480	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-14	Vestuarios Dir. y Adm.- CO-00	Centrifugo	100	3	300	15	4500	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-15	Vestuarios Dir. y Adm.- CO-02	Centrifugo	100	3	300	15	4500	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-16	Sanitarios Publicos direccion CO-018F	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-17	Sanitarios Pers. Direccion CO-012F	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-18	Sanitarios Pers. Direccion CO-09F	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-19	Sanitarios Pers. Direccion CO-09M	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-20	Sanitarios Pers. Direccion CO-012M	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-21	Sanitarios Publicos direccion CO-018M	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-21.1	Sanitarios Subdireccion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-21.2	Sanitarios Direccion Ejecutiva	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PV	VE-21.3	Sanitarios Direccion Administrativa	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-22	Sanitarios Pers. Adm. CO-33	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-23	Sanitarios Pers. Adm.Fem. CO-028	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-24	Sanitarios Pers. Adm.Masc. CO-027	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-24.1	Sanitario Oficina Admonitrador	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-25	Sanitarios Informacion y Comunicación	Centrifugo	45	2,48	112	15	1674	25	Ubicación: Azotea

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PB	VE-26	Revelado AO-055	Centrifugo	9	3	27	15	405	20	Ubicación: Azotea
PB	VE-27	Sanitarios Imágenes AO-059	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-28	Sanitarios Imágenes AO-058	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-29	Sanitarios Imágenes AO-030	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-30	Sanitarios Imágenes AO-032	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-31	Sanitarios Imágenes AO-034	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-32	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-32.1	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-33	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-33.1	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-34	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-34.1	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-35	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-35.1	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-36	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-36.1	Sanitarios Consultorios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-36.2	Sanitario Personal AO-120	In-Line	8	2,4	19	15	288	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-37	Sanitarios Publicos Hall AO-119/121	Centrifugo	65	3	195	15	2925	20	Ubicación: Azotea
PB	VE-38	Neo Aislado + Sanitario DO-06/07	Centrifugo	20	2,6	52	10	520	25	Ubicación: Azotea

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PB	VE-39	Sanitario Neo Lactario	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-40	Vestuarios Neonatología DO-029/023	Centrifugo	23	3	69	15	1035	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-41	Sanitarios emergencias adultos	Centrifugo	44	2,6	114	10	1144	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-42	Sanit. Observacion adulto DO-079	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-43	Sanit. Observacion adulto DO-090	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-44	Trat. Especiales adultos DO-093	Centrifugo	41	2,6	107	10	1066	20	Ubicación: Azotea
PB	VE-45	Vestuarios Obstetricia	Centrifugo	30	3	90	15	1350	25	Ubicación: Azotea
PB	VE-46	Sanitario Consultorio Obstetricia	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-46.1	Sanitario Oficina Jefatura	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-47	Sanitario Modulo UTPR	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-48	Sanitario Modulo UTPR	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-49	Sanitario Hab. Guardia	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-49.1	Sanitario Hab. Guardia	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-50	Sanitario Modulo UTPR	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-51	Sanitario Modulo UTPR	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-52	Trat. Especiales Pediatría + Sanitario	Centrifugo	43	2,6	112	10	1118	20	Ubicación: Azotea
PB	VE-53	Sanitarios Emergencia Pediatrica	Centrifugo	44	2,6	114	10	1144	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-54	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-55	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-56	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PA	VE-57	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-58	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-59	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-60	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-61	Sanitarios Apoyo Internacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-62	Deposito Farmacia	Centrifugo	191	3	573	5	2865	30	Ubicación: Azotea
PA	VE-63	Sanitarios Farmacia	In-Line	6	3	18	15	270	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-64	Vestuarios / Dep. Lavadero	Centrifugo	27	3	81	15	1215	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-65	Depositos Suministros	Centrifugo	135	3	405	5	2025	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-66	Sanitario Suministros	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-67	Autoclave Esterilizacion E1-032	Centrifugo	8	3	24	10	240	30	Ubicación: Azotea - Antiexplosivo
PA	VE-68	Vestuarios Esterilizacion	Centrifugo	16	3	48	15	720	30	Ubicación: Azotea
PA	VE-69	Baños Habitaciones Internacion	Centrifugo	84	3	252	15	3780	50	Ubicación: Azotea - Filtros 30% ASHRAE
PA	VE-70	Baños Habitaciones Internacion	Centrifugo	84	3	252	15	3780	50	Ubicación: Azotea - Filtros 30% ASHRAE
PA	VE-71	Cocina Bar	Centrifugo	20	3	60	30	1800	50	Ubicación: Azotea
PA	VE-72	Sanitarios Cocina Bar	Centrifugo	17	3	51	15	765	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-73	Bactereologia	Centrifugo	20% DEL QALIM. UTA-55				200	25	Ubicación: Azotea - Filtros Bactereologicos
PA	VE-74	Sanitario Laboratorio	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-75	Sanitario Laboratorio	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-76	Sanitario Laboratorio	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-77	Sanitarios Biblioteca	Centrifugo	50	3	150	15	2250	25	Ubicación: Azotea

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PA	VE-78	Sanitario Laboratorio Toxico	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-79	Sanitario Laboratorio Toxico	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-80	Sanitario Unidad Trat. Intermedios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-81	Sanitario Unidad Trat. Intermedios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-82	Sanitario Unidad Trat. Intermedios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-83	Sanitario Unidad Trat. Intermedios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-84	Sanitario Unidad Trat. Intermedios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-85	Sanitario Unidad Trat. Intermedios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-86	Sanitario Unidad Trat. Intermedios	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-87	Baños UTIM	Centrifugo	15	3	45	15	675	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-88	Sanitarios Dependencias	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-88.1	Sanitarios Dependencias	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-89	Vestuarios Dependencias	Centrifugo	76	3	228	15	3420	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-90	Vestuarios Espera	Centrifugo	45	3	135	15	2025	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-91	Sanitario Guardia Espera	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-91.1	Sanitario Oficina	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-92	Vestuarios Pacientes	Centrifugo	20	3	60	15	900	25	Ubicación: Azotea
PA	VE-93	Sanitarios Recuperacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PA	VE-94	Sanitarios Recuperacion	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

PA	VE-95	Retorno Quirofano 1	Centrifugo	30% de Aire Exterior				2420	35	Ubicación: Azotea
PA	VE-96	Retorno Quirofano 2	Centrifugo	30% de Aire Exterior				2420	35	Ubicación: Azotea
PA	VE-97	Retorno Quirofano 3	Centrifugo	30% de Aire Exterior				2420	35	Ubicación: Azotea
PA	VE-98	Retorno Quirofano 4	Centrifugo	30% de Aire Exterior				2420	35	Ubicación: Azotea
PA	VE-99	Retorno Quirofano 5	Centrifugo	30% de Aire Exterior				2420	35	Ubicación: Azotea
PA	VE-100	Retorno Quirofano 6	Centrifugo	30% de Aire Exterior				2420	35	Ubicación: Azotea
PA	VE-101	UTI Aislado	Centrifugo	22	3	66	5	330	85	Ubicación: Azotea - Filtros en Expulsion
PA	VE-102	UTI Aislado	Centrifugo	22	3	66	5	330	85	Ubicación: Azotea - Filtros en Expulsion
PA	VE-103	Baño Hemoterapia	In-Line	3	3	9	15	135	10	Sobre cieloraso - 220 V - Enciende con luz
PB	VE-104	Grupo Electrogeno	Centrifugo	50	3	150	40	2000	30	Ubicación: Azotea
PB	VE-105	TGBT / Trafos / Tableros	Centrifugo	140	3	420	55	23100	35	Ubicación: Azotea
AZ	VE-106	Sala de Maquinas Ascensores	Axial	15	3	45	35	1575	5	Axial de Pared
AZ	VE-107	Sala de Maquinas Ascensores	Axial	15	3	45	35	1575	5	Axial de Pared
AZ	VE-108	Sala de Maquinas Ascensores	Axial	15	3	45	35	1575	5	Axial de Pared
AZ	VE-109	Sala de Maquinas Ascensores	Axial	15	3	45	35	1575	5	Axial de Pared
AZ	VE-110	Sala de Maquinas Ascensores	Axial	15	3	45	35	1575	5	Axial de Pared
AZ	VE-111	Sala de Maquinas Ascensores	Axial	15	3	45	35	1575	5	Axial de Pared
PA	VE-112	Laboratorio. Toxocologia	Centrifugo	-	-	-	-	60	30	Ubicación: Azotea - Acero Inoxidable
VENTILADORES DE INYECCION										
PB	VI-01	Cocina	Centrifugo	Igual Caudal Extractor				13608	35	Ubicación: Azotea
PB	VF-01	Neo Aislado	In-Line	Mismo Caudal que Fan Coil				60		Sobre cieloraso
PB	VF-02	Tratamiento Esp. Pediatria	In-Line	Mismo Caudal que Fan Coil				60		Sobre cieloraso
PB	VF-03	Tratamiento Esp. Adultos	In-Line	Mismo Caudal que Fan Coil				60		Sobre cieloraso
PA	VI-02	Aire Exterior habitaciones Internacion	Centrifugo	Compensa Ext. Sanit.				3780	25	Ubicación: Azotea
PA	VI-03	Aire Exterior habitaciones Internacion	Centrifugo	Compensa Ext. Sanit.				3780	25	Ubicación: Azotea
PA	VI-04	TGBT / Trafos / Tableros	Centrifugo	140	3	420	65	27300	35	Ubicación: Azotea

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

AIRE ACONDICIONADO

TAG	Equipo/Sector	Nº Serie	Patrimonio
IH-0494	AIRE ACONDICIONADO 42HMC120015F (CARRIER) EXTERIOR	2115A23704	AC2
IH-0495	AIRE ACONDICIONADO MOU_36HR (BLUE STAR) IMÁGENES	2401484100164180160008	AC3
IH-0496	AIRE ACONDICIONADO RCA6000WFCA (RCA) IMÁGENES	RO01111U1104802	AC4
IH-0497	AIRE ACONDICIONADO RCA6000WFCA (RCA) IMÁGENES	RO01111U1104808	AC5
IH-0498	AIRE ACONDICIONADO 38HMC12015F (CARRIER) CONTABILIDAD	2215A25305	AC6
IH-0499	AIRE ACONDICIONADO BSC52WCCR (BGH) ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS	301CRJ0051	AC7
IH-0500	AIRE ACONDICIONADO BSC35WCCR (BGH) CONTABILIDAD	411CRH0962	AC8
IH-0501	AIRE ACONDICIONADO NACH5992HA/MIN (RUN WAY) FARMACIA	3408111960695170100002	AC9

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

IH-0502	AIRE ACONDICIONADO TRD 051 (ELECTRA) TOXICOLOGIA	2501210DU11071060471	AC10
IH-0503	AIRE ACONDICIONADO BSC35WCCR (BGH) SISTEMAS DEPÓSITO	411CRG1865	AC11
IH-0504	AIRE ACONDICIONADO 50TCQ_120..901 (CARRIER) BUFET	4912802161	AC12
IH-0525	AIRE ACONDICIONADO PHS80HA4ANE (PHILCO) TRAUMATOLOGIA	064990000006072	AC13
IH-0526	AIRE ACONDICIONADO TRDO51 (ELECTRA) CARDIOLOGIA	2501210DU11071060677	AC14
IH-0529	AIRE ACONDICIONADO BSC35WCCR (BGH) HIGIENE Y SEGURIDAD	261CRH2940	AC15
IH-0540	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNI (PHILCO) DATACENTER	43281 (INTERIOR)	AC16
IH-0541	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNE (PHILCO) DATACENTER	41590	AC18
IH-0542	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNI (PHILCO) E.E.G	38740	AC17
IH-0543	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNE (PHILCO) INGENIERIA CLINICA	39618	AC19
IH-0544	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNI (PHILCO) INGENIERIA CLINICA	43291	AC25
IH-0545	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNE (PHILCO) INGENIERIA CLINICA	43182	AC21
IH-0546	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNI (PHILCO) FARMACIA DEPÓSITO	43139	AC28
IH-0547	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNE (PHILCO) INGENIERIA HOSPITALARIA	39897	AC39
IH-0548	AIRE ACONDICIONADO AS30HR4SBBTG001 (HISENSE) INGENIERIA HOSPITALARIA	03738	AC38

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

IH-0549	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNE (PHILCO) FARMACIA DEPÓSITO	39624	AC22
IH-0550	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNI (PHILCO) FARMACIA DEPÓSITO	43292	AC20
IH-0551	AIRE ACONDICIONADO PHS60HA4CNE (PHILCO) FARMACIA DEPÓSITO	39627	ADEF2
IH-0552	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNI (PHILCO) CARDIOLOGIA	84013	AC40
IH-0553	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNE (PHILCO) CARDIOLOGIA	91090	AC1
IH-0554	AIRE ACONDICIONADO BSE35WCCR (BGH) INGENIERIA HOSPITALARIA	J4771006KJ01S100101316	A DEF03
IH-0555	AIRE ACONDICIONADO BSC35WCCR (BGH) EXTERIOR	J4176006KJ01S170101578	AC36
IH-0556	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNE (PHILCO) ODONTOLOGIA	83705	AC27
IH-0557	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNE (PHILCO) ODONTOLOGIA	91124	AC32
IH-0558	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNI (PHILCO) MEDICINA LEGAL	83778	AC37
IH-0559	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNE (PHILCO) MEDICINA LEGAL	80983	AC29
IH-0560	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNI (PHILCO) GIMNASIO KINESIOLOGOS	81378	AC30
IH-0561	AIRE ACONDICIONADO PHS50HA4CNE (PHILCO) GIMNASIO KINESIOLOGOS	81296	AC31
IH-0567	AIRE ACONDICIONADO BSE65WCCR (BGH) RESONADOR MAGNETICO	293CRK0448	AC26
IH-0568	AIRE ACONDICIONADO BSE65WCCR (BGH) RESONADOR MAGNETICO	333CRK2051	AC24

Dirección de Infraestructura, Tecnología y Soporte

ANEXO I

IH-0752	AIRE ACONDICIONADO 4MWW4TWK0524FN (TRANE) ANGIOGRAFIA	241121ODU11112920597	AC33
IH-0753	AIRE ACONDICIONADO 4MWW4TWK0524FN (TRANE) ANGIOGRAFIA	051022ODU11150250023	AC34
IH-0754	AIRE ACONDICIONADO 4MWW4TWK0524FN (TRANE) ANGIOGRAFIA	051022ODU11150250100	AC35