



## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES**

### **REGLÓN 1 ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ESTE HCANK – 2 UNIDADES:**

#### **A. Especificaciones técnicas.**

- Tipo: Cloacal, uso industrial.
- Tensión: 3x380V - 50Hz.
- Descarga: 2".
- Velocidad: 2880 rpm.
- Consumo: 5,6 A.
- Altura manométrica: 20 m.
- Caudal: 12,4 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia: 3 hp.
- Anclaje: No.
- Triturador de sólidos (anillo y cortador radial): Si.
- Apta para sólidos en suspensión: telas, sogas, guantes, bolsas, etc.
- Pintura: Epoxi con tratamiento para aguas negras y abrasivas.
- Impulsor abierto: Si.
- Protector térmico con corte automático: Si.
- Cable normativa HO7RN-F (sellado con resina epoxi): 8 m.
- Doble sello mecánico: Si.
- Pie de apoyo: Si.

#### **B. Condiciones de entrega**

- El equipo deberá entregarse en las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC. Flete, y descarga, a cargo del proveedor.
- Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual de usuario en formato papel y en formato digital.

#### **C. Garantía**

- No menor a 2 (DOS) años.
- La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del equipo.
- En caso de que el equipo quedare sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará automáticamente al tiempo de garantía.
- Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo, accesorios por el término de diez años a partir de la compra.

**Nota: Se tomarán en consideración las ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas.**